



VKF Hagelschutz Nr. 32449

Inhaber /-in
Granol AG
Zeughausstrasse 5
6210 Sursee
Schweiz

Hersteller /-in
Granol AG
6210 Sursee
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Putzsystem Duroeco

Beschreibung Anstrich: Silikatfarbe weiss.
Deckputz (Oberputz): Silikatdeckputz Vollabrieb, Körnung 1.5 mm, Stärke t = 1,5 mm (Herstellerangabe).
Bewehrung: Armierungsgewebe, 4x4 mm, orange.
Grundputz (Unterputz): duro premium Mittelschichtmörtel leicht.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) zwischen 5,3 mm und 7,4 mm (gemessen).
Deckputz 1,7 mm (gemessen).
Dämmstoff: K5 EPS 030 GR, Dämmdicke 160 mm.
Befestigung Dämmstoff: Klebemörtel auf Unterlage (MDF-Platte, Stärke = 21 mm)
Probekörper an den freien Ränder mit Kantenschutzprofil ausgerüstet, Armierungsgewebe über Kantenschutzprofil gezogen.
Mineralisches Putzsystem.
Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 130-2' (4. November 2022)

VKF Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.01.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch